

Regeling lozing afvalwater huishoudens

Deze ministeriële regeling vervangt de bij de oude lozingenbesluiten behorende uitvoeringsregeling voor de septic tank en de infiltratievoorziening.

Deze lozingenbesluiten die nogal omvangrijk waren, zijn teruggebracht tot minder dan 1 A4. De gedetailleerde beschrijving van de septic tank is vrijwel identiek gebleven, dus 3 kamers en totale inhoud van 6000 liter in de verhouding 2:1:1. Dit middelvoorschrift geldt alleen als de tank voor 1-1-2009 is geplaatst. Daarna wordt het EU voorschrift gevolgd voor CE-markering. De septic tank moet voorzien zijn van een CE-markering conform NEN EN 12566-1 (zie certificering).

De voorgaande beschrijving van de infiltratievoorziening die behoorde bij het lozingenbesluit bodembescherming was geen succes, vrijwel niemand paste hem toe en er werd niet op gehandhaafd. In de nieuwe regeling zijn er slechts 40 woorden aan gewijd, het komt er op neer dat het water goed moet weggkomen, maar niet direct in het grondwater mag komen, dat er geen hinder veroorzaakt mag worden en de volksgezondheid niet geschaad wordt.

In de praktijk ging het bij de aanleg van infiltratievoorzieningen nog wel eens fout, te klein gedimensioneerde infiltratievoorzieningen raken al snel verstopt. Benadeelde burgers konden met het oude voorschrift hun leverancier nog wel eens onder druk zetten. Dat zal met dit ruim geformuleerde voorschrift niet zo makkelijk meer gaan. Een advies is: zorg voor een ruim bemeten infiltratievoorziening van 15-30 m² infiltratieoppervlakte, zorg dat er voldoende verticale afstand is tot het grondwater. Vaak is het daarom verstandig de infiltratievoorziening iets verhoogd aan te leggen en het water via een pompput en pomp aan te voeren.

(Geert Bril, juli 2014)